



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

El promotor de la obra, en su momento encargó que se realizaran los estudios correspondientes para el perfecto conocimiento del suelo sobre el cual se va a edificar. Se realizó un estudio geotécnico (Norma Tecnológica NTE-CEG), que ha consistido en tres calicatas excavadas sobre una superficie de 2 x 1 m, de profundidad de 1,5 m, en el centro donde va ubicada la nave, se ha llegado a la conclusión de que el terreno donde se va a asentar la nave es un terreno limoso de gran consistencia y resistencia en 2-3 kg/cm² (siempre superior a la tensión de cálculo considerada de 2 kg/cm²).

En las calicatas no se ha alcanzado la capa freática, cosa que era poco probable.